

Abgeleitete jährliche Menge an Abwässern des KKW Temelín für den Zeitraum 2004–2008

Durchschnittswerte und Grenzwert für die jährliche Menge an Abwässern des KKW Temelín gemäß Stellungnahme des Bezirksamtes – Bezirk Südböhmen [5]

Abwässer KKW Temelín	2004		2005		2006		2007		2008		Durchschnitt 2004-08	
	m ³ .a ⁻¹	%	m ³ .a ⁻¹	%	m ³ .a ⁻¹	%	m ³ .a ⁻¹	%	m ³ .a ⁻¹	%	m ³ .a ⁻¹	%
Zulässiger Abwasserablass	9342000,00		9342000,00		9342000,00		9342000,00		9342000,00		9342000,00	
Realisierter Ablass	8169123,00	87,45	7615153,00	81,52	7882780,00	84,38	7815844,00	83,66	6042423,00	64,68	7505064,60	80,34
Abflutwasser	7902809,59	96,74	7341007,49	96,40	7605306,14	96,48	7658745,54	97,99	5833355,16	96,54	7268244,79	96,83
ARA	160931,72	1,97	200278,52	2,63	213623,34	2,71	102387,56	1,31	137767,24	2,28	162997,68	2,18
Neutralisierung	80874,32	0,99	43406,37	0,57	37837,34	0,48	36734,47	0,47	41088,48	0,68	47988,20	0,64
Kontrollspeicher	25324,28	0,31	30460,61	0,40	26013,17	0,33	17976,44	0,23	30212,12	0,50	25997,32	0,35
ARA+neutral.+KS	267130,32	3,27	274145,51	3,60	277473,86	3,52	157098,46	2,01	209067,84	3,46	236983,20	3,17