Teilabschnitt 1.2

Teilabschnitt 1.1

Sickerwassersammelleitung Baurestmassendeponie DN450

Sickerwassersammelleitung Reststoffdeponie DN450

Vorschacht Kollektorgang

RS 227.26

Dränleitung DN200 2 %

Zaun, Höhe 2,0 m

Schacht

Sickerwasserbecken Baurestmassendeponie
Wsp max 228,86 müA
Nutzvolumen ca. 3000 m³

Schacht

Gehtür

Sickerwasserbecken Reststoffdeponie
max. Wsp 228,86 müA
Nutzvolumen ca.2350 m³

RS 226,46

Dränleitung DN200 2 %

RS 226,46

Dränleitung DN200 2 %

RS 225,66

Dränage DN200

2x Einlaufschacht DN1000
Fläche befestigt

Ableitung DN300

Dränage DN200

Sammelschacht DN1000
mit Einlaufgitter

Vollrohr DN300

Stellplatz Feuerwehr
4,0 m 7,0 m

Ausleitung Böschungsstück
DN500, IRS 224,50

Entwässerungsgraben 223.34
Breite = 2,0 m

Pumpenstandplatz
2,0 m x 5,8 m
mit Saugleitung,
A-Kupplung Festanschluss

Geländeanschüttung

2x A-Fest-kupplung

2x Saugleitung mit Einlaufseiher

3x befestigte Überström-strecke Breite 5,0 m
OK 225,00 müA

Retentions-/Versickerungsbecken
Bemessungswsp 225,00 müA
Sohle 223,60 müA
Volumen ca. 1.530 m³
DammOK 225,50 müA

Gehtür

Zaun, Höhe 2,0 m

Zufahrt Kollektorgang

Löschwasserbecken
Bemessungswsp 225,00 müA
Sohle 222,50 müA
Gesamtvolumen ca. 692 m³
Löschwasservolumen 545 m³
Nutzwasservolumen 147 m³
DammOK 225,50 müA

befestigte Überströmstrecke
Breite 5,0 m
OK 225,25 müA

Zuleitung Sickerwasser
PE DN110
RT Vorlagebehälter

Entwässerungsgraben
Gefälle ca. 4,5 %
Breite = 2,0 m
Tiefe = 0,5 m

Sickerwasserbecken
OK 231,50 müA
sohle 225,23 müA
Nutzvolumen gesamt 5.350m³

KG Enzersdorf an der Fischa

KG Arbesthal

Schnitte siehe Plan Nr.
EAVG_AB_009-02

Schnitte siehe Plan Nr.
EAVG_AB_009_2

N

3434

3435

3776

4659

4660

1008

1007

Legende

- Höhenlinie
- Sickerwasserleitung DN200 (Tiefenlinie)
- 231.14 Kote Dichtschicht, Folienoberkante (Endzustand)
- +0.72 Überhöhung (Bauzustand)
- Trinkwasserleitung DN80
- Brauch(Prozess)wasserleitung DN100
- Sickerwasserleitung DN450
- bestehendes Gelände
- Grundstücksgrenze
- Umzäunung

Die unbefugte bzw bestimmungswidrige Verwendung dieser Unterlagen ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

EAVG Enzersdorfer Abfallverwertungsgesellschaft m.b.H.

Deponie Enzersdorf an der Fischa

PORR UMWELTTECHNIK GMBH

JAHR	2015	M 1:250	EAVG_AB_005	03
TAG	August			
NAME	Hell			
FREIGEG				

Lageplan Sickerwasserbecken, Löschwasserbecken und Versickerungs-/Retentionsbecken

Porr Umwelttechnik GmbH
A-1100 Wien, Absberggasse 47
Tel +43 (0)50 626-0 | Fax 050 626-2033
www.put.at | put@porr.at