

Beilage ucsb008 zur Verhandlungsschrift

Name: Herndler Andreas Ing., SV für Emergency planning rescue and fire fighting

Anschrift: BMVIT, 1030 Wien, Radetzkystraße 2

Stellungnahme zur Eingabe von Flughafen Wien AG vom 24.08.2011 (siehe Beilage, e-mail vom 29.08.2011, 18.57 Uhr).

AW: Weiterl.: stn

Herndler Andreas

Gesendet: Montag, 29. August 2011 18:57**An:** Liebert Thomas

Hallo Thomas,

in Anlehnung an die Punctuation der Stellungnahme der FWAG folgende Stellungnahme meinerseits:

- 1.2.7.1: kann zugestimmt werden, wobei das Verzeichnis gemäß ZNV i.d.g.F. § 7 Abs. 3 Z 6 und Abs. 4 an sich bewilligungspflichtig ist, und daher vor Betriebsaufnahme bei der Behörde die Genehmigung zu beantragen ist.
Sämtliche Adaptierungen im Bereich der Flughafenfeuerwehr (Mannschaftsstand, Organisation, Fuhrpark, ...) sind gemäß Zivilluftfahrt-Vorfall- und Notfall-Maßnahmen-Verordnung i.d.g.F. unter Beilage eines neuen Betriebshandbuches Flughafenfeuerwehr vor Betriebsaufnahme der Behörde vorzulegen. Das Verzeichnis gemäß ZNV i.d.g.F. § 7 Abs. 3 Z 6 ist gemäß ZNV i.d.g.F. § 7 Abs. 4 genehmigungspflichtig und ist daher vor Betriebsaufnahme bei der Behörde die Genehmigung zu beantragen.
- 1.2.7.2: kann zugestimmt werden
Sämtliche Adaptierungen im Bereich der Sanitätsstelle (Mannschaftsstand, Organisation, Fuhrpark, ...) sind gemäß Zivilluftfahrt-Vorfall- und Notfall-Maßnahmen-Verordnung i.d.g.F. unter Beilage eines neuen Betriebshandbuches Sanitätsstelle vor Betriebsaufnahme der Behörde vorzulegen.
- 1.2.7.3: kann zugestimmt werden, sofern die Stellungnahme der FWAG Bestandteil der Verhandlung wird (da hier explizit festgehalten wird, daß 3 bzw. 4 Minuten Eingreifzeit vorgesehen, 2 bzw. 3 Minuten Eingreifzeit jedoch angestrebt werden)
- 1.2.7.5: kann zugestimmt werden
Die Schaumreserven im Bereich der Feuerwache 3 haben bei einer Zumischrate von 6 % bei drei Flugfeldlöschfahrzeugen á 12.000 l min. 8.640 l zu betragen.
- 1.2.7.8: kann nur teilweise zugestimmt werden, da in den Einreichunterlagen ein Vorschlag eines neuen Flugplatzrettungsbereiches aufscheint (1 A/06.01 Feuerwache, 1 A/06.01.3001 Flugplatzrettungsbereich) und daher mit eingereicht wurde
- 1.2.7.10: kann zugestimmt werden
- 1.2.7.12: kann zugestimmt werden, sofern die Stellungnahme der FWAG Bestandteil der Verhandlung wird
- 1.2.7.13: kann zugestimmt werden

Liebe Grüße und viel Spaß,

Andreas

Ing. Andreas M. Herndler, MBA MPA
Akad. Krisen- und Katastrophenmanager

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

IV Gruppe Luft -- Abteilung L4
Flughäfen, Flugsicherungsanlagen, Bodenabfertigung und Luftfahrthindernisse1030 Wien, Radetzkystraße 2
Tel.: +43/1/7116265 - 9812